



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.О. Начальника Головного управління
Держсанепідслужби у Львівській області, В.О.
Головного державного санітарного лікаря
Львівської області

Головне управління Держсанепідслужби у
Львівській області

(назва установи)

м. Львів, вул. Зелена, 12. 79005

(місцезнаходження)

(032)276-28-38

(посада)

О. Когут

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08.09.2014р.

№ 05.03.02-03/56361

Дошка підвіконна з ПВХ ТМ "Crystalit"

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3925 90 80

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

У будівництві

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

SIA "Vitrage Baltia", Латвія, Hanzas 8-11, Riga LV-1010 SWIFT: HABALV 22, IBAN: LV 70 HABA, тел.: 05510-38097932

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ФОП Валько С.В., Україна, 79040 м. Львів, вул. Патона 9/61, код ЄДРПОУ: 2854204476

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № 0207-14 від 18.07.2014р. між ФОП Валько С.В. та SIA "Vitrage Baltia",
Hanzas 8-11, Riga LV-1010 SWIFT: HABALV 22, IBAN: LV 70 HABA 05510-38097932, Латвія

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

СанПіН від 29.12.2012 № 1139 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Допустимі кількості міграції (ДКМ) хімічних речовин, які виділяються з полімерних та інших матеріалів": органолептика (запах) – не більше 2 балів, діоктилфталат – 0,05 мг/м.куб., дибутилфталат – 0,1 мг/м.куб., бензол – 0,1 мг/м.куб., вініл хлористий – 0,005 мг/м.куб

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

с:
Виріб, технологічні процеси, обладнання повинні відповідати вимогам СанПіН від 29.12.2012 № 1139 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", СП 1042-73 "Організація технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання", ГОСТ 12.1.005-88 „Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”, ДСН 3.3.6-042-99 „Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”, ДБН В.2.5.-28-2006 „Природне і штучне освітлення”.

Зберігання та утилізація згідно вимог виробника, СанПіН від 29.12.2012 № 1139 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та ДСанПіЦ 2.2.7-029-99 „Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення”

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Дошка підвіконна з ПВХ, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.